Autonome Provinz Bozen - Südtirol
29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
29.9. Biologisches Labor
Unterbergstrasse, 2 - 39055 Leifers (BZ)
Tel: 0471 950431 labbio@provinz.bz.it

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
29.9. Laboratorio Biologico
Via Sottomonte, 2 - 39055 Laives (BZ)
Tel: 0471 950431 labbio@provincia.bz.it

00387

Auftraggeber:
GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN-DIENST FÜR HYGIENE
Amba-Alagi-Straße 33
39100 BOZEN BZ

Committente:
COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO-SERVIZIO IGIENE
via Amba Alagi 33
39100 BOLZANO BZ

Rapporto di prova/Prüfbericht 25LA04917 del/vom 26/05/2025

Acqua per uso umano - Wasser für den menschlichen Gebrauch
Controllo straordinario - außerordentliche Kontrolle

Ente prelevatore/Entnahmeamt: Il committente / der Auftraggeber

Prelevatore/Entnehmer: Ebner Hansjörg

Punto di prelievo/Entnahmepunkt: # 019 CASTELROTTO/KASTELRUTH
T0001 Castelrotto/Kastelruth
E01 Fontana pubblica Krausplatz / Öffentlicher Brunnen Krausplatz

Verbale prel./Entnahmeprotok.: # S-79
Prelevato il/Entnommen am: # 22/05/2025 13.00.00
Ricevuto il/Eingelangt am: 22/05/2025
Inizio analisi/Analysenbeginn: 22/05/2025
Fine analisi/Analysenende: 26/05/2025

Tipo di trattamento/Art der Behandlung: # Potabilizzata con UV - aufbereitet mit UV

Parametro Parameter	Metodo Methode	Unità di misura Maßeinheit	Risultato Ergebnis	Valore guida Richtwert	Limite Grenzwert
Batteri coliformi *Coliforme Keime*	ISO 9308-1:2014 / Amd 1:2016	ufc/100 mL *KbE/100 mL*	0		0
Escherichia coli *Escherichia coli*	ISO 9308-1:2014 / Amd 1:2016	ufc/100 mL *KbE/100 mL*	0		0
Enterococchi intestinali *Intestinale Enterokokken*	ISO 7899-2:2000	ufc/100 mL *KbE/100 mL*	0		0
Microrganismi vitali a 22°C *Lebende Mikroorganismen bei 22°C*	ISO 6222:1999	ufc/mL *KbE/mL*	2		

Informazioni o dati derivanti da fonti esterne, di cui il Laboratorio declina la responsabilità. Si fa presente che tali informazioni o dati potrebbero influenzare la validità dei risultati.
Es handelt sich um extern erhobene Informationen oder Daten, für die das Labor keine Verantwortung übernimmt. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Informationen oder Daten die Gültigkeit der Ergebnisse beeinflussen können.
Riferimento legislativo / Gesetzesgrundlage: D.Lgs. 23.02.2023 n. 18 / Gv.D. 23.02.2023 Nr. 18

Dichiarazione di conformità/Konformitätserklärung:
Conforme al riferimento legislativo sopra riportato / Der oben genannten Gesetzesgrundlage entsprechend.

La Responsabile di Sezione - Die Verantwortliche des Bereichs
Paola Blasior

La Direttrice d'Ufficio - Die Amtsdirektorin
Alberta Stenico
(sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e, qualora prelevato dal cliente, così come ricevuto.
Der vorliegende Prüfbericht darf nur vollständig vervielfältigt werden und bezieht sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. Bei Entnahme durch den Kunden gilt der Bericht für die Probe in ihrem angelieferten Zustand.